

PRONTA ENERGIA di GUGLIUZZA GIUSEPPE

CORSO GENERALE DEI MEDICI N°91 91011 ALCAMO (TP)

TEL. & FAX 0924.509363 CELL. 360.871004

www.prontaenergia.it

e-mail: giugug@tin.it

SCHEDA TECNICA

GRUPPO ELETTROGENO AUSONIA SU BASE KVA 40

| CARATTERISTICHE GENERALI | L.T.P. | | P.R.P. | C.O.P. |
|-----------------------------------|--------|-------|---------------------------------|----------------------|
| Potenza nominale | KVA | | 40 | 40 |
| Potenza attiva (cos 0,8) | KW | | 32 | 32 |
| Tensione / Frequenza | V / Hz | | 230/400 | 50 |
| Motore | | Tipo | IVECO 8041 – 4 CILINDRI IN | LINEA RAFF. AD ACQUA |
| Carburante | | Tipo | DIESEL | |
| Giri motore | | n. | 1500 | |
| Alternatore | | Tipo | MARELLI M8B200SB4 | |
| Ore di funzionamento | | h | 385 | |
| Capacità serbatoio | | Lt | LT. 60/80 Circa | |
| Allestimento | | Tipo | SU BASE | |
| Esecuzione | | Tipo | APERTO | |
| Rumorosità pressione acustica LPS | | Db(A) | | |
| Rumorosità potenza acustica LWA | | Db(A) | | |
| Quadro elettrico | | Tipo | AUTOMATICO TYPE NSBC1 | |
| Interruttore di potenza | | Tipo | MAGNETOTERMICO | |
| Tipo di funzionamento | | Tipo | AVVIAMENTO ELETTRICO/AUTOMATICO | |
| Anno di costruzione | | Tipo | 1999 | |
| Dimensioni massime | | mm | 2500 x 1150 x 1600h | |
| Peso | | Kg | 830 | |
| Documentazione a corredo | | Tipo | INCLUSI | |

| Prezzo | € | |
|----------------------------|---|---------------|
| Trasporto e messa in opera | € | DA CONCORDARE |